

при пожаре звонить - **01** , сотовый телефон - **112**

**ПАМЯТКА**  
по соблюдению мер  
**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
в садоводческих товариществах

С наступлением летнего периода  
возрастает угроза возникновения пожара

**УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!**

**В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 🔥 выжигать сухую траву;
- 🔥 складировать на дачных участках отходы и мусор;
- 🔥 бросать не потушенные спички, окурки;
- 🔥 оставлять на солнце тару с горючими жидкостями, баллоны с сжиженными газами;
- 🔥 разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;
- 🔥 оставлять без присмотра топящиеся печи.



**ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА  
НЕОБХОДИМО:**

- 🔥 соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми приборами;
- 🔥 иметь на участке запасы воды для пожаротушения;
- 🔥 сухую траву, строительный мусор - складировать и сжигать в контейнерах (бочках);
- 🔥 обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки между постройками, дачными участками и вокруг садоводческого товарищества;
- 🔥 периодически осматривать печи, особенно дымоходы.

**ЗАЩИТИМ ОТ ОГНЯ СВОЙ ДОМ, СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ!**



Главное управление МЧС по Мурманской области  
Мурманское областное отделение ВДПО

## Первичные средства пожаротушения

**О**бъекты торговли должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ППБ -01-93\*\* и НПБ 166-97.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода оборудуются напорными пожарными рукавами с присоединенными к ним стволами, которые располагаются в пожарных шкафах. Пожарный шкаф должен иметь вентиляционные отверстия и оборудован устройством для размещения рукава, уложенного в двойную скатку или гармошку. На внешней стороне дверцы должны быть надписи номера крана и номера телефона вызова пожарной охраны.



Для размещения первичных средств пожаротушения в складских помещениях и на территориях торговых объектов должны оборудоваться пожарные щиты.



### Огнетушитель порошковый (ОП)

Для тушения пожаров твердых, горючих жидкостей и газов, а также электроустановок находящихся под напряжением до 1000 В.

Хранение и применение при температуре воздуха от - 40 до +50°C  
Перезарядка - раз в 5 лет.



### Огнетушитель углекислотный (ОУ)

Для тушения пожаров твердых горючих веществ и электроустановок, находящихся под напряжением до 10 КВ.

Хранение и применение при температуре воздуха от - 20 до +50°C.  
Перезарядка раз в 5 лет



### Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП)

Для тушения пожаров твердых и жидких веществ и материалов, за исключением щелочных металлов и электроустановок, находящихся под напряжением. Хранение и применение при температуре воздуха от +5 до + 50°C.

Перезарядка - раз в год.



14

## Действия персонала при возникновении пожара

# О ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01



- 1. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану
- 2. Принять меры по эвакуации людей
- 3. Принять меры по тушению пожара и сохранности материальных ценностей
- 4. Организовать встречу подразделений пожарной охраны



При количестве работающих в торговом здании 50 человек и более должна быть создана и обучена добровольная пожарная дружина (ДПД).

При возникновении пожара члены ДПД действуют в соответствии с табелем боевого расчета.

Здания предприятий торговли рекомендуется оборудовать средствами индивидуального спасения (стальная пожарная лестница, спасатель промышленный изолирующий, устройство спасательное пожарное индивидуальное).



Спасатель промышленный изолирующий одноразового действия является средством защиты органов дыхания и зрения.

### Типовой табель обязанностей отделения ДПД из 5-ти человек

Начальник ДПД: Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж рабочих и служащих по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информировать руководство предприятия о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию людей до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник № 1: Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по тел. 01 и оповещает руководство предприятия. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.  
Дружинник №2: Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает участие в эвакуации людей, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения.

Дружинник №3 Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
Дружинник №4 Ф.И.О. \_\_\_\_\_

На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через начальника ДПД принимают меры по устранению выявленных нарушений.

При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений. Ликвидируют пожар имеющимися средствами пожаротушения.

## Пожарная безопасность электроустановок



Запрещается обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами, оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

- Применение электронагревательных приборов разрешается только с подставками из негорючих материалов.
- Запрещается пользоваться неисправным электрооборудованием.



**УХОДЯ  
ВЫКЛЮЧИТЬ  
ПРИБОРЫ!**




Применять для отопления помещений нестандартные и с открытой спиралью нагревательные приборы запрещается.

Светильники во взрывопожароопасных помещениях должны быть защищены стеклянными колпаками в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

## Проведение пожароопасных работ



Запрещается отогревать замерзшие приборы отопления и водопроводные трубы открытым огнем.



Место проведения огнеопасных работ следует обеспечить первичными средствами пожаротушения и очистить от горючих материалов.

Необходимо строго выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, легковоспламеняемыми и другими пожароопасными веществами, материалами и оборудованием.



